



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНУ

**ПРЕДПИСАНИЕ № 41 / 1 /**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*Заведующей детского сада "Малх" Абдурешидовой Хеде Виситовне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Урус-Мартановского района по пожарному надзору № 18 от « 15 » марта 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 22 » апреля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. « 22 » апреля 2019г.

проведена проверка Государственным инспектором Урус-Мартановского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору ст. лейтенантом внутренней службы Исмаиловым А.Р. в Муниципальном дошкольном образовательное учреждение "Детский сад "Малх" с. Гойты Урус-Мартановского муниципального района

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с АХЧ Накаевым А.Ш.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает		

		<p><i>соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).</i>  <i>ППР РФ п.33</i></p>		
2	<p><i>В помещении охранника эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника</i></p>	<p><i>Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника</i>  <i>ППР РФ п.42</i></p>		
3	<p><i>В помещении охранника используются розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями</i></p>	<p><i>Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями</i>  <i>ППР РФ п.42</i></p>		
4	<p><i>В помещение котельной не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте</i></p>	<p><i>В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным</i></p>		

		<p>предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. (п. 2 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 ППР РФ п.2</p>		
5	<p>К работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности</p>	<p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности ППР РФ п.3</p>		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Урус-Мартановского района по пожарному надзору


ст. лейтенант внутренней службы



А.Р. Исмаилов

« 23 » апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующая Абдурешидова Х.В.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » апреля 2019 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25; ЮРЦ МЧС России - 8(8863) 210-53-46.